



## Provincia di Forlì-Cesena

### DECRETO DEL PRESIDENTE

(ai sensi dell'art. 1, comma 55 della Legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i.)

L'anno 2024, il giorno venticinque del mese di Marzo alle ore 14:45, in modalità Videoconferenza, il Presidente Lattuca Enzo con la partecipazione del Segretario Generale Mei Manuela Lucia ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.,

### ADOPTA IL SEGUENTE DECRETO

#### **DECRETO N° 25**

**SOCIETA' AGRICOLA GST SAS DI GALLI RELDA E C-ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE UNICA RELATIVA A UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE RINNOVABILE DI TIPO "FOTOVOLTAICA", AVENTE POTENZA DI PICCO PARI A 4.999,6 KWP, SITO IN COMUNE DI LONGIANO IN VIA VITTORIO BACHELET E LINEA ELETTRICA A 15 KV IN CAVO SOTTERRANEO, NEI COMUNI DI LONGIANO E GAMBETTOLA, PER LA CONNESSIONE DELL' IMPIANTO.**

**D.LGS. N. 387/03, LR N 26/04 D.LGS. N. 28/11**

**ESPRESSIONE DEI PARERI DI COMPETENZA IN RELAZIONE ALLA LOCALIZZAZIONE DELLA LINEA ELETTRICA IN VARIANTE AGLI STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI**

## **IL PRESIDENTE**

**VISTA** la proposta di provvedimento allegata in calce, formulata dal Responsabile del Procedimento, Arch. Elisabetta Fabbri Trovanelli;

**RITENUTO** di dover disporre al riguardo nell'ambito della propria potestà decisionale così come disposto nel successivo dispositivo;

**CONSIDERATO CHE** la proposta di provvedimento è corredata dal prescritto parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs n. 267/2000 e che la presente proposta non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, come da parere espresso dal Dirigente del Servizio Finanziario;

**RITENUTO** di dover provvedere in merito;

## **DECRETA**

**1. DI APPROVARE** la proposta di pari oggetto, allegata in calce quale parte integrante e sostanziale del presente atto, così come richiamata in premessa per le motivazioni in essa contenute ed in ordine alle determinazioni nella stessa specificata;

**2. DI PUBBLICARE** il presente provvedimento all'Albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 32 L. n. 69/2009, nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente-Provvedimenti Organi Indirizzo Politico" del sito web dell'Ente ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013;

Il presente decreto, definitivo ai sensi di legge, viene dichiarato immediatamente eseguibile e dunque efficace dal momento della sua adozione, stante l'urgenza di assicurare la continuità della funzionalità dei Servizi dell'Ente, ai sensi dell'art.11, comma 6 dello Statuto provinciale.

## IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

**Vista** la nota inoltrata da ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, di convocazione della Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14-ter L. 241/90, relativa al procedimento indicato in oggetto, avviato ai sensi degli artt. 7 e 8 della medesima legge, pervenuta a questa Amministrazione in data 19/12/2023 ed assunta al prot. prov.le n. 31718.

### **Premesso che:**

- La società agricola GST Sas di Galli Relda e C., con sede legale in Via Emilia n. 615 in Comune di Longiano, con note del 27/11/2023 e 28/11/2023, ha presentato ad ARPAE istanza di autorizzazione unica, ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003, relativa al seguente impianto:  
*“Impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo “fotovoltaica”, avente potenza di picco pari a 4.999,60 kWp, sito in Comune di Longiano, in via Vittorio Bachelet snc.*
- Per la connessione dell'impianto fotovoltaico alla rete pubblica di distribuzione elettrica, è prevista anche la realizzazione di una linea elettrica a 15 kV in cavo sotterraneo che collega la nuova cabina elettrica denominata “Bachelet\_FV” N. 757819, in Comune di Longiano, con la cabina primaria esistente denominata “Gambettola”, in Comune di Gambettola.
- Il proponente ha chiesto di ricomprendere nell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 i seguenti procedimenti:
  - L'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio dell'elettrodotto in media tensione per la connessione alla rete di distribuzione elettrica;
  - La variante agli strumenti urbanistici dei Comuni di Gambettola e di Longiano per la localizzazione della linea elettrica.
- L'autorità competente in merito all'istanza presentata è ARPAE - Area Autorizzazioni Concessioni EST - Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Forlì-Cesena;
- A costruzione avvenuta, le opere di rete per la connessione saranno ricomprese negli impianti del gestore di rete e saranno quindi utilizzate per l'espletamento del servizio pubblico di distribuzione e trasmissione. Conseguentemente i titolari dell'autorizzazione all'esercizio di tali opere saranno E-Distribuzione S.p.A. e Terna S.p.A. (limitatamente alle opere RTN).
- La linea elettrica e la nuova cabina MT per la connessione dell'impianto in oggetto non risultano essere previsti negli strumenti urbanistici del Comune di Gambettola e del Comune di Longiano, per cui l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 12 comma 3 del D.Lgs. n. 387/2003, avrà efficacia di variante urbanistica per la localizzazione dell'infrastruttura, con apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e con l'introduzione delle fasce di rispetto ai sensi del D.M. 29/05/2008 e della L.R. 30/2000;
- Il proponente, Soc. Agr. GST Sas, ha chiesto per le opere elettriche in oggetto, necessarie per la connessione dell'impianto fotovoltaico alla rete di distribuzione, la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere, ai sensi dell'art. 12 comma 1 del D.Lgs. 387/2003 e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.

### **Visto che:**

- Tutta la documentazione progettuale e copia delle istanze formulate da Soc. Agr. GST S.A.S. è stata resa disponibile sul server Drive di ARPAE SAC di Forlì-Cesena in data 19/12/2023.
- Nel verbale della Conferenza di Servizi svoltasi in data 10/01/2024, acquisito al prot. prov. n. 2341/2024, l'autorità competente, ARPAE, ha richiesto a questa Amministrazione il parere sulla conformità alla strumentazione sovraordinata (PTCP) delle varianti urbanistiche per la localizzazione dell'infrastruttura.

### **Preso atto pertanto che:**

Relativamente all'acquisizione della disponibilità delle aree interessate dalla linea elettrica per la connessione alla rete elettrica nazionale, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 37/2002, è stato dato

Prop n 28 / 2024

avvio alla procedura per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio tramite pubblicazione dell'avviso di deposito su:

- BURERT Emilia-Romagna n. 2 del 03/01/2024;
- Albo Pretorio del Comune di Longiano in data 22/12/2023;
- Albo Pretorio del Comune di Gambettola in data 03/01/2024;
- Albo Pretorio della Provincia di Forlì-Cesena in data 21/12/2023;
- sito della Regione Emilia-Romagna in data 03/01/2024.
- quotidiano Il Resto del Carlino in data 03/01/2024;
- Con nota assunta al prot. prov.le n. 8241 del 19/03/2024, ARPAE ha comunicato che entro i termini di legge, previsti per il deposito e la pubblicazione, non sono pervenute osservazioni;
- Sempre con tale nota (8241/2024) ARPAE ha convocato per il giorno 10/04/2024 la riunione conclusiva della Conferenza di Servizi decisoria.

#### **Richiamate:**

- la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e ss.mm.ii. *“Fondamentale”*;
- il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8 e ss.mm.ii. *“Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di urbanistica e di viabilità, acquedotti e lavori pubblici”*;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. *“Nuove norme sul procedimento amministrativo”*;
- la legge regionale 19 dicembre 2002 n. 37 e ss.mm.ii. *“Disposizioni Regionali in materia di Espropri”*;
- la legge regionale 30 luglio 2015 n. 13 *“Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”*;
- il D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii. *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”*;
- la legge regionale 19 dicembre 2017, n. 24 e ss.mm.ii. *“Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio”*.
- la legge regionale 17 luglio 2023 n. 8 e ss.mm.ii. *“Norme in materia di opere relative a reti ed impianti elettrici e semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione e l'esercizio delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione elettrica e delle procedure riguardanti le reti e gli impianti di distribuzione di energia elettrica non facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale. Abrogazione della legge regionale 22 febbraio 1993 n. 10”*.

#### **Richiamati inoltre:**

##### **gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale regionale vigenti:**

- Piano Territoriale Paesistico Regionale (*PTPR*), approvato con deliberazioni del Consiglio Regionale n. 1338 in data 28/01/1993 e n. 1551 in data 14/07/1993;
- Piano Regionale Integrato dei Trasporti (*PRIT 2025*), approvato con deliberazione di Assemblea Regionale n. 59 del 23/12/2021;
- Piano di Tutela delle Acque Regionale (*PTA*), approvato dall'Assemblea legislativa con deliberazione n. 40 del 21/12/2005;
- Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico (*PSRI*) dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli approvato con deliberazione della Giunta Regionale 17/03/2003 n. 350 e successive Varianti ed il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (*PAI*) dell'Autorità di Bacino Interregionale Marecchia - Conca (*Autorità ora confluite nell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po*);

Prop n 28 / 2024

- Piano Territoriale Regionale (*PTR*), approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 276 del 03/02/2010;
- Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (*PRGR 2022-2027*), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia- Romagna con deliberazione n. 87 del 12/07/2022;
- Piano Aria Integrato Regionale (*PAIR 2030*), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con deliberazione n. 152 del 30/01/2024.

**gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale provinciale vigenti:**

- Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (*PIAE*) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 12509/22 in data 19/02/2004 e successiva variante approvata con deliberazione del Consiglio provinciale n. 112576/103 del 19/12/2014;
- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (*PTCP*) approvato dal Consiglio provinciale con deliberazione n. 68886/146 del 14 settembre 2006, sua Variante integrativa approvata dal Consiglio provinciale con deliberazione n. 70346/146 del 19/07/2010 e successiva variante predisposta ai sensi dell'art. 27 bis della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii. e approvata con deliberazione del Consiglio provinciale n. 103517/57 del 10/12/2015.

**Dato atto che** il Comune di Gambettola è dotato di:

- Piano Strutturale Comunale (PSC) approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 70346/146 del 19/07/2010, secondo le procedure previste dal combinato disposto degli artt. 21 e 28 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii., in co-pianificazione con l'Amministrazione provinciale;
- Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) approvato, ai sensi della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii., con deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 06/11/2012. Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 30/11/2017 è stata approvata la 1<sup>a</sup> variante al RUE.

**Dato atto che** il Comune di Longiano è dotato di Piano Regolatore Generale (PRG) approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 238 del 13/06/2006 e successive Varianti.

**Dato atto che** in seno alla Conferenza di Servizi svoltasi in data 10/01/2024, di cui al verbale PG/2023/218572 del 22/12/2023, il Servizio Sistemi Ambientali di ARPAE ha espresso parere favorevole in merito alla variante urbanistica, non rilevando interessamenti alle matrici ambientali relativamente alla linea elettrica di progetto per la connessione alla rete dell'impianto fotovoltaico.

**Dato atto che** i contenuti del progetto proposto sono così riassumibili:

L'impianto fotovoltaico è ubicato in Comune di Longiano (FC) lungo la Via Bachelet, su un terreno distinto catastalmente al Foglio 9 Particelle 31-32-33-36-37-38-39-58-68-1160-1161-1211, di proprietà della Soc. Agr. GST S.a.S. di Galli Relda e C. ed avente un'estensione di 60.074 mq.

L'elettrodotto di connessione in MT avrà una lunghezza di circa 1.490 metri in cavo elicordato interrato e si svilupperà per la quasi totalità sulle strade comunali di Via Vittorio Bachelet, Via Luciano Lama, Via Pio La Torre e di Via Giuseppe di Vittorio del Comune di Longiano e in minima parte in Comune di Gambettola su proprietà privata, con interferenza, in attraversamento, con la rete ferroviaria "Bologna-Ancona".

Sul confine nord-est dell'area interessata dall'impianto fotovoltaico è prevista la posa di una nuova cabina di trasformazione MT, denominata "Bachelet\_FV", in elementi prefabbricati tipo box, come da specifiche del gestore di rete E-distribuzione S.p.A., per la connessione dell'impianto alla rete di media tensione 15 kV.

La linea 15 kV per la connessione alla cabina primaria "Gambettola", prima della messa in esercizio, sarà inserita nella rete di distribuzione del gestore, sarà acquisita al patrimonio di E-distribuzione S.p.A. e verrà utilizzata per l'espletamento del servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica di cui E-distribuzione S.p.A. è concessionaria.

### **Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (Val.S.A.T.)**

La relazione sulla compatibilità ambientale (elaborato *AMB\_GST*) propone elementi di analisi sufficienti per esprimere il parere ambientale, come di seguito sintetizzati:

*- Uso prevalente del suolo*

Il tracciato dell'elettrodotto, pari a circa 1.490 metri, sarà totalmente in cavo interrato e si svilupperà per la quasi totalità su strada (comunale e vicinale) e in minima parte su proprietà privata.

*- Zone assoggettate a tutela paesaggistica*

L'esecuzione dell'intervento non comporterà, a lavori ultimati, alcuna alterazione morfologica del terreno né modificherà lo stato dei luoghi.

*- Beni culturali*

Non rilevati.

*- Risorse naturali*

Non presenti.

*- Margini visivi significativi*

L'intervento in progetto, una volta terminato, non modificherà in alcun modo la percezione visiva dell'area interessata.

*- Grandi infrastrutture esistenti*

Rete ferroviaria RFI "Bologna-Ancona" (sarà acquisita idonea autorizzazione).

*- Dissesti e zone instabili per frane*

Non rilevati.

*- Altri siti caratteristici del paesaggio*

Non rilevati.

*- Effetti dell'opera sul sistema ambientale e territoriale*

Il nuovo impianto elettrico non produrrà significativo gravame ambientale sia sotto il profilo geologico, geomorfologico, botanico vegetazionale, storico culturale sia come substrato delle attività produttive e degli insediamenti abitativi. L'opera sarà realizzata in cavo sotterraneo pertanto non altererà in alcun modo lo stato dei luoghi.

*- Descrizione sintetica delle ragioni per le quali si è scelto il tracciato di progetto*

La totalità del nuovo elettrodotto sarà realizzata in cavo interrato su strada pubblica e su terreno privato.

*- Eventuali misure necessarie all'inserimento dell'opera nel territorio*

Non sono necessari interventi di mitigazione e/o compensazioni. La scelta progettuale di impiegare per tutto il tracciato cavi interrati elicordati consente di non avere immissioni elettromagnetiche significative nell'ambiente circostante. Sarà pertanto conseguito l'obiettivo di qualità indicato dal D.P.C.M. 08/07/2003, rimanendo al di sotto dei 3 microTesla su tutto il tracciato. Non sono presenti luoghi adibiti a permanenza prolungata di persone all'interno delle DPA, che sono applicate esclusivamente alla cabina MT (2 metri filo parete esterna, come definite ed indicate nell'elaborato *PD\_GST*).

### *Conclusioni*

L'analisi qualitativa dell'ambiente e le caratteristiche dell'impianto sopra descritte nell'elaborato di progetto *PD\_GST* evidenziano che la realizzazione dell'elettrodotto è pienamente compatibile con l'area ed il territorio circostanti. L'impiego del cavo di tipo elicordato consente, ai sensi del Decreto 29/05/2008 "Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti" di non applicare fasce di rispetto per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici, in quanto tali fasce hanno un'ampiezza ridotta, inferiore alle distanze previste dalle norme di sicurezza sugli impianti elettrici di distribuzione.

**CONSIDERATO:**

**A) Espressione della coerenza del progetto con la Pianificazione Territoriale e Urbanistica ai sensi dell'art. 12, commi 3 e 4, del D.Lgs. 387/2003 e ss.mm.ii.**

**Rilevato che** in relazione al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) si riscontra che le opere del progetto come sopra descritto ricadono in:

- **Tav. 1** “Unità di paesaggio”: **Unità n. 6** “Paesaggio della pianura agricola insediativa”; “Zonizzazione urbanistica – Aree pianificate”.
- **Tav. 2** “Zonizzazione Paesistica”: “Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei – Aree caratterizzate da ricchezza di falde idriche” di cui all'**art. 28 zona B**.
- **Tav. 3** “Carta Forestale e dell'uso dei Suoli”: “Sistema delle aree agricole” di cui all'**art. 11**; “Canali di bonifica”.
- **Tav. 4** “Dissesto e vulnerabilità territoriale”: “Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei – Aree caratterizzate da ricchezza di falde idriche” di cui all'**art. 28 zona B**; “Aree soggette a subsidenza” di cui all'**art. 46**.
- **Tav. 5** “Schema di assetto territoriale”: “Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola” di cui all'**art. 74**; “Ambiti agricoli periurbani” di cui all'**art. 75**; “Territorio pianificato”.
- **Tav. 5A** “Zone non idonee allo smaltimento rifiuti”: tavola non presa in considerazione in quanto non pertinente al progetto presentato.
- **Tav. 5B** “Carta dei vincoli”: “Rete elettrica AT”, “Linea ferroviaria Bologna-Ancona” e relative “fasce di rispetto”; “Territorio pianificato”.
- **Tav. 6** “Rischio sismico - Carta delle aree suscettibili di effetti locali”: “Zona 5 - Aree suscettibili di amplificazione per caratteristiche stratigrafiche” di cui all'**art. 47**.

Considerato quanto sopra descritto, si ritiene il progetto di linea elettrica 15 kV e cabina MT, proposto in variante agli strumenti urbanistici del Comune di Gambettola e del Comune di Longiano, sostanzialmente **coerente con gli strumenti di pianificazione sovraordinati**.

**B) Espressione del Parere Motivato ai sensi del combinato disposto dell'art. 15 del D.Lgs. 152/2006 e del comma 4 dell'art. 19 della L.R. 24/2017 e ss.mm.ii.**

**Preso atto** delle valutazioni contenute nella documentazione di valutazione ambientale e paesaggistica e di tutti gli elementi descritti nel Progetto come riportati in premessa;

**Visto** il parere espresso da ARPAE (prot. PG/2023/218572 del 22/12/2023)

**Richiamata**, ai sensi dell'art. 15, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., la trasmissione delle osservazioni pervenute a seguito del deposito e della pubblicazione del progetto;

**Visto che**, come dichiarato dall'Amministrazione competente (ARPAE) con nota acquisita al prot. prov.le n. 8241 del 19/03/2024, non sono state presentate osservazioni nei termini della pubblicazione e del deposito della pratica in oggetto;

**Considerato inoltre** che va perseguito un adeguato rispetto dei criteri di sostenibilità e degli obiettivi prestazionali per una gestione del territorio che colleghi le trasformazioni ad affermati principi di sicurezza e tutela della qualità ambientale-territoriale, si esprime **PARERE MOTIVATO** positivo relativamente alla proposta di variante urbanistica agli strumenti di pianificazione del Comune di Gambettola e del Comune di Longiano, per la localizzazione dell'opera, in quanto non si ravvisano effetti significativi negativi sull'ambiente.

**Ritenuto infine**, stante i termini temporali proposti per l'esame congiunto della pratica in oggetto definiti dall'art. 14 legge 241/90, che le competenze provinciali espresse non contengano valutazioni che impediscano la formulazione di un assenso, ma pongono attenzioni e condizioni di cui tener conto in sede di rilascio di autorizzazione, da parte dell'Ente competente;

**Dato atto che** questa Provincia provvederà ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. a rendere pubblico il risultato della procedura.

**Dato atto che** relativamente al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6 bis L. n. 241/90 e ss.mm.ii., non sussistono, nei confronti del Responsabile del Procedimento, situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale;

**Dato atto che** il presente provvedimento è predisposto e formulato in conformità a quanto previsto in materia dalla vigente normativa, nonché nel rispetto degli atti e direttive che costituiscono il presupposto della procedura;

**Dato atto infine che** il presente provvedimento è da considerarsi urgente per consentire ad ARPAE di assumere le proprie decisioni e proseguire la propria azione autorizzatoria;

## **PROPONE**

Per tutto quanto in premessa espresso e motivato di adottare apposito decreto presidenziale che disponga quanto segue:

- 1. DI ESPRIMERE**, ai sensi dell'art. 12, commi 3 e 4, del D.Lgs. 387/2003 e ss.mm.ii., sulla base delle soprastanti valutazioni del progetto relativo all'*"Impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo "fotovoltaica", avente potenza di picco pari a 4.999,6 kWp, sito in Comune di Longiano, in Via Vittorio Bachelet snc, con apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza relativamente alle opere connesse alla realizzazione dell'impianto (Nuova cabina MT denominata 'Bachelet\_FV' n. 757819 e linea elettrica a 15 kV in cavo sotterraneo, di collegamento alla cabina primaria 'Gambettola'), situate nel Comune di Longiano e nel Comune di Gambettola"*, **i seguenti pareri:**
  - si ritiene il progetto di linea elettrica a 15 kV e relativa cabina MT, proposto in variante alla strumentazione urbanistica del Comune di Gambettola e del Comune di Longiano, sostanzialmente coerente con gli strumenti di pianificazione sovraordinati;
  - parere motivato di sostenibilità ambientale positivo ai sensi del combinato disposto art. 19 L.R. 24/2017 e art. 15 D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., relativamente agli effetti di variante agli strumenti urbanistici del Comune di Gambettola e del Comune di Longiano per la realizzazione della cabina e delle linee elettriche in oggetto;
- 2. DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile, stante l'urgenza a provvedere;



3. **DI TRASMETTERE** copia del presente provvedimento ad ARPAE - Servizio Autorizzazioni Concessioni di Forlì-Cesena, al Comune di Gambettola – Servizio Edilizia Privata e Urbanistica, al Comune di Longiano – Servizio Urbanistica, Edilizia privata e Ambiente e al Servizio Edilizia e Pianificazione Territoriale di questa Provincia per il seguito di competenza;
  
4. **DI PUBBLICARE** il presente provvedimento all’Albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 32 L. n. 69/2009, nonché nella sezione “Amministrazione Trasparente - Provvedimenti Organi Indirizzo Politico” del sito web dell’Ente ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013.

Istruttore  
*Dott. Raffaele Miserocchi*

La Responsabile del Procedimento  
*P.O. Pianificazione Territoriale*  
*Arch. Elisabetta Fabbri Trovanelli*

Prop n 28 / 2024

Il presente decreto è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e rispettive norme collegate, come segue:

Il Presidente  
Lattuca Enzo

Il Segretario Generale  
Mei Manuela Lucia

(atto sottoscritto digitalmente)